

- TOELICHTING OP STORING (PER ARMATUUR) -

Behoort bij
testrapport nummer: _____ Armatuurlocatie: _____

Storing:

- lamp werkt niet in netbedrijf (alleen bij net/noodarmaturen)
- lamp werkt niet in noodbedrijf

Ondernomen acties (nadat het armatuur spanningsloos gemaakt is):

- installatiedraad
 - kan draad eenvoudig uit lasklemmen in installatiedoos trekken (draad te kort aangestript)
 - in de kroonsteen geschroefd op isolatie i.p.v. het koper
 - _____
- elektronica vertoont zichtbare gebreken
 - losse componenten
 - verschroeide componenten printbanen
 - schroeilucht (bij gesloten elektronicabehuizingen, zonder zicht op elektronica)
 - _____
- accuset vertoont zichtbare gebreken
 - accudraden niet gemonteerd aan elektronica (+ is rode draad - = zwarte draad)
 - accu lekt
 - _____
- bij 2-lamps armaturen was maar 1 lamp gemonteerd
- kapotte lamp vervangen door nieuwe lamp (bij meerlamps, ook alle andere lampen in armatuur vervangen)
- zekering in armatuur vervangen
- bij PLC lampen: 4-pins lamp moest 2-pins lamp zijn 2-pins lamp moest 4-pins lamp zijn
- _____
- Storing niet opgelost
 - armatuur gerepareerd d.d. _____
 - armatuur vervangen d.d. _____

Handtekening
